



## **MANSIONARIO COORDINATORI E ADDETTI ANTINCENDIO**

**SEZ. I**

### **COMPITI ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE INCENDI**

I componenti della squadra prevenzione incendi e lotta antincendio, nei limiti delle rispettive competenze, hanno l'incarico di effettuare la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e di tutti i presidi antincendio presenti nell'istituto scolastico. Inoltre, se e solo se fisicamente presenti in un locale dell'istituto nel momento in cui dovesse svilupparsi un principio d'incendio, hanno il compito di intervenire prontamente con i mezzi presenti in loco ( estintori ). L'addetto valuta se è necessario l'intervento dei vigili del fuoco e provvede alla chiamata del pronto intervento personalmente o mediante la segreteria.

In ogni caso, anche se l'incendio viene "estinto" dal personale interno con l'impiego degli estintori, esso deve relazionare al proprio coordinatore circa l'accaduto.

Durante le emergenze, la squadra presta la sua opera mettendosi a disposizione di chi coordina le operazioni ( gestore dell'emergenza ) e collabora con gli addetti di primo soccorso. A tal fine, è indispensabile che i suoi componenti sappiano muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti dell'istituto e che conoscano l'ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti tecnologici, dei presidi antincendio e dell'attrezzatura necessaria ad affrontare ogni fase dell'emergenza. Inoltre, devono conoscere il piano di emergenza predisposto dall'istituto, i nominativi degli addetti di primo soccorso e le linee generali del piano di primo soccorso.

In caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della squadra collaborano con questi, mettendo a disposizione la loro conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali dell'istituto.

Durante l'evacuazione dell'istituto, come in occasione delle periodiche prove simulate, la squadra collabora per garantire la regolarità e la buona riuscita delle operazioni, sorveglia l'uscita degli allievi e del personale scolastico e si fa carico, se necessario, di condurre in un luogo sicuro gli eventuali disabili e tutte le persone estranee all'istituto. Ha cura, infine, di riferire al SPP problemi, irregolarità o carenze riscontrate durante l'evacuazione, contribuendo così a migliorare l'intera procedura.

I componenti della Squadra, pertanto, devono conoscere il piano d'evacuazione e, in particolare, i flussi d'esodo e i punti di raccolta previsti.

### **COMPITI COORDINATORE PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI**

Il coordinatore antincendio, oltre a partecipare alla gestione del primo intervento se in servizio, ha il compito di verificare l'effettuazione dei controlli periodici e di raccogliere e consegnare all'ufficio tecnico i moduli compilati, delle liste di controllo. Altresì, si fa portavoce delle carenze evidenziate nei controlli periodici dandone comunicazione all'ufficio tecnico, al DSGA, al Dirigente scolastico o al suo sostituto.

Nel caso di pericolo per l'incolumità del personale scolastico e degli allievi interviene per mettere in sicurezza il luogo di lavoro interessato, anche impartendo l'ordine di abbandonare l'ambiente.

#### ***Pianificazione dei controlli a cura del coordinatore e degli addetti alla prevenzione incendi***

<b>Periodicità</b>	<b>Tipo di operazione</b>	<b>Dispositivo</b>	<b>Personale</b>
Giornaliero	Sorveglianza	Vie di esodo	Collaboratori scolastici
1 mese	Verifica	segnaletica sicurezza citofoni interruttori differenziali interruttori magnetotermici impianti elettrici	Addetti interni Padiglione B, sig. Mirabile S. Padiglione C, sig. Munafò S. Padiglione A, sig. Valenti M. Padiglione D, sig.ra Paratore G. Addetto supplente:
3 mesi	Verifica	Estintori a polvere estintori a CO2, vie di fuga rete idrica – cassette con manichette rete idrica – saracinesche allarme acustico	Addetti interni Padiglione B, sig. Mirabile S. Padiglione C, sig. Munafò S. Padiglione A, sig. Valenti M. Padiglione D, sig.ra Paratore G. Addetto supplente:
6 mesi	Verifica	Archivi illuminazione di sicurezza	Addetti interni Padiglione B, sig. Mirabile S. Padiglione C, sig. Munafò S. Padiglione A, sig. Valenti M. Padiglione D, sig.ra Paratore G. Addetto supplente:
6 mesi		Estintori a polvere estintori a CO2, rete idrica – pompe e serbatoi	Ditta esterna
1 anno	Manutenzione	Rete idrica – cassette e manichette rete idrica – saracinesche rete idrica – pompe, serbatoi rete idrica – prova di flusso	Ditta esterna
3 anni	Manutenzione	Estintori a polvere	Ditta esterna
5 anni	Manutenzione	Estintori a CO2	Ditta esterna

Per quanto riguarda la manutenzione a carico delle ditte esterne, sarà cura del Responsabile dell'Ufficio tecnico anche su indicazioni del coordinatore in caso di necessità di interventi urgenti, di contattare le ditte per gli interventi dandone contemporanea comunicazione al DSGA per i compiti amministrati di rito.